

Keuringsrapport bij mutatie onderhoud. Elektra keuring volgens NEN 1010.

DATUM :	5-3-2026
WERKBON :	WB 260185
OPDRACHTNUMMER :	2025-001-11838
AANNEMER :	Intersell B.V.
OPDRACHTGEVER :	de Alliantie
ADRES :	Middenhof 61
PLAATS :	Almere

GROEP	N	L1		Msec	mA	Goed	Fout	
1	300	300	Mohm			x		
2	300	300	Mohm			x		
3	300	300	Mohm			x		
4	300	300	Mohm			x		
5	300	300	Mohm			x		
6	300	300	Mohm			x		
FIGI PV	300	300	Mohm			x		
Aardlek 1				20		x		
Aardlek 2				19		x		

Wcd meterkast aanwezig :
Bel / Intercom conrole :
Groepenverklaring aanwezig :
Kookgroep aanwezig :
Ovengroep aanwezig :
Vaatwasser aanwezig :
Aardingsstelsel : TT
Visuele controle groepenkast :
Visuele controle installatie :

JA	NEE		Goed	Fout	
x					
	x		x		
x					
	x				
	x				
	x				
			x		
			x		
			x		

Handtekening voor akkoord elektra installatie :
5-03-26
R. Wiegers
Installateur